

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№	Мероприятие	Периодичность	Документ
1.	Проведение проверки с составление акта работоспособности систем противопожарной защиты: <ul style="list-style-type: none"> • пожарной сигнализации; • системы оповещения и эвакуации; • дымоудаления; • пожаротушения; • противопожарных преград. 	Не реже 1-го раза в квартал	Постановление Правительства РФ от 25/04/2012 №390
2.	Проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре	Не реже 1-го раза в полугодие	
3.	Проверка исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода. - проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом.	Не реже 2-х раз в год (весной и осенью).	
4.	Очистка вентиляционных систем	Не реже 1-го раза в год	
5.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Не реже 1-го раза в год	
6.	Перекачка пожарных рукавов.	Не реже 1-го раза в год	
7.	Испытание наружных пожарных лестниц.	Не реже 1-го раза в пять лет	
8.	Осмотр огнетушителей по отдельным параметрам	Не реже 1-го раза в квартал	СП 9.13130.2009
9.	Осмотры огнетушителей. полное или выборочное вскрытие.	Не реже 1-го раза в год	
10.	Внешний и внутренний осмотр огнетушителей.	Не реже 1-го раза в пять лет	
11.	Перезарядка порошковых огнетушителей.	Не реже 1-го раза в пять лет	
12.	Прохождение обучения по программе пожарно-технический минимум.	Не реже 1-го раза в три года	
13.	Замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей.	Не реже 1-го раза в три года	Приказ МЧС РФ №645 от 12/12/07 ГОСТ Р 50571.16-2007