

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Инструктаж и инструкции о мерах пожарной безопасности:

1.1 Руководитель организации и лицо ответственное за пожарную безопасность обязано получить удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума (ПТМ). (п.31 приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645, п. 3 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

1.2 Инструкции о мерах пожарной безопасности согласно специфики работы организации (предприятия). (п.2 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)

1.3 Инструкция о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара. (п.12 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)

1.4 Должностная инструкция лиц, ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

1.5 Должностная инструкция ответственного за пожарную безопасность.

1.6 Инструкция о порядке действий персонала обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (на объекте с ночным пребыванием людей) (п.9 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)

2. Журналы:

2.1 Журнал учета проведения тренировок (на объекте с массовым пребыванием людей). (п.12 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)

2.2 Журнал учета регистрации наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. (п.478 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)

2.3 Журнал о проведении инструктажа по пожарной безопасности. (п.3 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

2.4 Журнал учета обслуживания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуации людей при пожаре с графиком работ.

3. Приказы:

3.1 О назначении ответственного за пожарную Безопасность , приобретение, хранение и готовность первичных средств пожаротушения. (п. 4 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

3.2 Об установлении особого противопожарного режима (п.17 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

3.3 О запрете курения на объекте и назначении места для курения. (п. 14 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

4. Акты:

4.1 Акт проверки противопожарного водопровода на водоотдачу (два раза в год) и перекатки рукавов (один раз в год). (п. 57 и п.55 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

4.2 Акт проверки работоспособности задвижки с электроприводом противопожарного водопровода/водоснабжения. (п. 59 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

4.3 Акт приемки работоспособности пожарной сигнализации. (п. 61 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

4.4 Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения (раз в квартал). (п. 61 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

4.5 Акт проверки работоспособности установок противодымной защиты.

4.6 Акт проверки работоспособности установок пожаротушения.

4.7 Акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. (п. 50 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

4.8 Акт проведения работ по очистке стен, потолков , пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов (для производственных объектов). (п. 52 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

5. Знаки пожарной безопасности:

5.1 Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (п. 6 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)

5.2 Наличие знаков пожарной безопасности. (п. 43 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)

5.3 Наличие табличек о запрете курения и пользования открытым огнем. (п.14 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113).

6. Протокол:

6.1 Замера сопротивления изоляции электропроводки. (п. 1.2.6 приказ от 13 января 2003. №6).

6.2 Испытания ограждений кровли и наружных пожарных лестниц (раз в 5 лет)(п. 24 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)).

7. Договоры с организациями, имеющими лицензию на отдельные виды работ:

7.1 На обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления и пожаротушения.

7.2 На проведение работ по замеру сопротивления изоляции электропроводки.

7.3 На испытание пожарных кранов и гидрантов.

7.4 На установку противопожарных дверей.

8. Прочие документы:

8.1 Расчет категории помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности складских и производственных помещений. (п.20 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №113)

8.2 Разработка планов эвакуации людей при пожаре (кроме жилых домов).(п. 7 ППР №390 от 25/04/2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 17/02/2014 №11).

8.3 План пожаротушения для производственных объектов.

8.4 Наличие проектной (исполнительной) документации на установки (АПС и СОУЭ, дымоудаления и пожаротушения).

ООО "Энком" предлагает:

1. Монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей, дымоудаления и пожаротушения.

2. Разработку , согласование и изготовление планов эвакуации.

3. Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Определение класса зон.

4. Аудит пожарной безопасности. Консультирование в области пожарной безопасности.

5. Расчет пожарных рисков.