



ABP	
Рр, кВт	7,02
cosφ	0,95
Ip, А	11,24



T1-заземлитель контура заземления;
T2-заземлитель молниезащиты;
C1-металлические трубы водопровода на вводе в здание;
C2-металлических труб горячего водоснабжения и отопления.

Ввод-1	
Рр, кВт	102,83
cosφ	0,95
Ip, А	164,65

Ввод-2	
Рр, кВт	132,88
cosφ	0,95
Ip, А	212,77

Ав. режим	
Рр, кВт	235,71
cosφ	0,95
Ip, А	377,42

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электросвещение и силовое электрооборудование		
Разраб.	Жуков				07.16	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жуков				07.16	ПД	7	
Н. контр.	Жуков				07.16	Вводно-распределительное устройство. Схема электрическая принципиальная.		
						ООО "Энком" 8 (495)645-24-70 www.encom-m.ru		